

Registro antincendio

Impianto di messa a terra / impianto elettrico

Impianto parafulmini si/no

almeno ogni: 5 anni per impianti ordinari - 2 anni per impianti particolari almeno ogni: 5 anni per impianti ordinari - 2 anni per impianti particolari

* Efficacia dell'interruttore generale dell'impianto elettrico

(con controllo funzionamento valvole antincendio, sfiati, ecc.)

annuale

* Impianto elettrico - autonomia dell'illuminazione di emergenza

semestrale

* Generatore di corrente si/no

secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 6 mesi

Data	Contenuto p. es. controllo periodico, ispezione, manutenzione,	Denominazione ditta esterna	Nome collaboratore ditta esterna	Firma collaboratore